



- 1) 右側及び左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルト⑨で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル③を②に短ボルト⑩で固定する。
- 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置きアンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて4本のアンカー⑧で固定する。

* ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。

* 震度7 (818gal程度) の強い地震でもガスボンベを、転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

| No. | 品名 | 材質 | 寸法 | 数量 |
|-----|-------------|--------------------|----------|----|
| 11 | | | | |
| 10 | 短ボルト | SUS | M8×18 | 2 |
| 9 | 長ボルト | SUS | M8×45 | 2 |
| 8 | アンカー | SUM 31L | φ8×50 | 4 |
| 7 | ボンベチェーンS | ユニクロ鍍金 | φ4×1100 | 2 |
| 6 | ボンベチェーン用フック | ADC アルミダイカスト | | 4 |
| 5 | ユニット取付枠 | アルミ A6063S ・ T5 T型 | 20×40×3t | 1 |
| 4 | ボンベ転倒防止枠 | アルミ A6063S ・ T5 T型 | 20×40×3t | 2 |
| 3 | 補強傾斜アングル | アルミ A6063S ・ T5 L型 | 30×30×3t | 2 |
| 2 | 接地アングル | アルミ A6063S ・ T5 L型 | 25×50×3t | 2 |
| 1 | アーチ型支柱 | アルミ A6063S ・ T5 角 | 30×30×3t | 1 |

| | |
|----------|-----------|
| 品名 | ボンベホルダー |
| 機種 | UTIC-201K |
| 作成日 | 高橋産業株式会社 |
| '11.5.18 | |